

Piaski, dn. 28 marca 2017 r.

Nr sprawy: IR.271.06.2017

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy postępowania pod nazwą: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Gardzienicach Drugich w ramach zadania: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105716L od km 0+000 do km 0+410 w miejscowości Gardzienice Drugie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), Gmina Piaski przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Prosimy o weryfikację ilości robót wynikających z poz. 19 i 20 przedmiaru robót. Z obmiaru wynika konieczność dowozu mieszanki mineralno – bitumicznej na warstwę wiążącą o grubości 3 cm natomiast zgodnie z poz. 18 przedmiaru robót i dokumentacją techniczną projektowana grubość warstwy wiążącej wynosi 4 cm. Daje to 213,54 t mieszanki, a nie jak założono w przedmiarze 160,16 t.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w pozycji 19.d4 i 20.d4 nastąpiła pomyłka obliczeniowa, zmieniono grubość warstwy wiążącej z 3 cm na 4 cm. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWIZ tj. kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót w powyższym zakresie.

z up. BURMISTRZA

Edyta Dobek
Kierownik Wydziału Ogólno-
Organizacyjnego i Spraw Społecznych