

ZUK / 2018

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: Przetarg na realizację zadania pod nazwą:

Wykonanie projektu przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Piaski, woj. lubelskie

Informuję, że na adres Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.; ul. Armii Krajowej 2; 21-050 Piaski w dniu 04.01.2018 r. przesłano zapytanie o treści:

„W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na dokumentację na oczyszczalnię ścieków w Piaskach zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji odnośnie podstawy opracowania:

- (pkt 1.3) Projekt budowlany przebudowy ścieków w Piaskach oprac. 2008 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „EKO – KARAT” S.C.
- (pkt 1.4) Pozwolenie wodno – prawne z dnia 22.08.2014 na wyprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Giełczew
- (pkt 1.5) Dane odnośnie obecnej i przewidywanej liczby ludności objętej siecią kanalizacji ora ilość odpływających o dowożonych ścieków do oczyszczalni uzyskane do Eksploratora
- (pkt 1.6) Wyniki badań jakości ścieków dopływających i dowożonych.”

Na powyższe zapytanie udziela się następującej odpowiedzi:

- Projekt budowlany przebudowy oczyszczalni ścieków w Piaskach oprac. 2008 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „EKO – KARAT” S.C. do wglądu w siedzibie firmy;
- Pozwolenie wodno – prawne z dnia 22.08.2014 na wyprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Giełczew do wglądu w siedzibie firmy, jednak z uwagi na planowane zwiększenie mocy przerobowych oczyszczalni potrzeba będzie wystąpić o nowe pozwolenie;
- Obecnie z kanalizacji korzysta 2595 osób a przewidywana liczba osób to ik. 3000; ilość ścieków dopływających kanalizacją to 127138 m³/rok a dowożonych 50m³/dobę, planowana ilość ścieków dowożonych to min. 60m³/dobę;
- Aktualne wyniki badań dla potrzeb projektu należy wykonać we własnym zakresie, wykonane przez Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach badania do wglądu w siedzibie firmy;