

Piaski, dn. 4 kwietnia 2022 r.

dotyczy postępowania pod nazwą: Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piaski

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1.**

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wymagania SWZ w tym zapisy dokumentacji projektowej, bardzo zawężają dopuszczalne rozwiązania, a wręcz ograniczając czy preferując rozwiązania dostępne czy oferowane przez konkretnego wykonawcę lub oparte o rozwiązania jednego producenta. Dlatego też w przypadku braku zmiany postanowień SWZ, prosimy o przedstawienie rzeczywistego uzasadnienia w tym przekazania uzasadnienia dla potrzeb powodujących zasadność określonego wymagania indywidualnie w zakresie każdego z punktów. W ramach wyjaśnień wnosimy o wykazanie, że cel jaki ma być osiągnięty w wyniku przedmiotowego postępowania bez spełnienia tych konkretnych wymagań SWZ nie zostanie osiągnięty. Jak wskazuje orzecznictwo, wymagania zamawiającego winny być związane z istotą przedmiotu zamówienia i właściwościami niezbędnymi dla osiągnięcia wskazanego celu. Tym samym zakładając osiągnięcie założonego przez Zamawiającego celu jakim jest modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła LED - w tym wysokiej efektywności energetycznej, bezpieczeństwa na poziomie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, estetyki i spójności wizualnej jak i jakościowej itd. przy zachowaniu obiektywnych standardów i wymagań gwarantujących niezachwianą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, wnosimy o dopuszczenie oprawy typ A posiadającej średnicę o 37 % większej od wymaganej w Zał nr 1 - Wymagania funkcjonalności i wydajności oświetlenia Piaski 2022, co w znaczący sposób rozszerzy możliwość pozyskania bardziej atrakcyjnych ofert na oprawy ozdobne zwieszane.

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający nie dopuszcza większej tolerancji wymiarów ze względu na instalację opraw na istniejących wysięgnikach o kształcie wskazanym w załączniku nr 1. Zgoda Zamawiającego na zwiększenie średnicy opraw skutkowałaby niemożnością zainstalowania opraw w istniejących wysięgnikach.

### **Pytanie 2.**

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wymagania SWZ w tym zapisy dokumentacji projektowej, bardzo zawężają dopuszczalne rozwiązania, a wręcz ograniczając czy preferując rozwiązania dostępne czy oferowane przez konkretnego wykonawcę lub oparte o rozwiązania jednego producenta. Dlatego też w przypadku braku zmiany postanowień SWZ, prosimy o przedstawienie rzeczywistego uzasadnienia w tym przekazania uzasadnienia dla potrzeb powodujących zasadność określonego wymagania indywidualnie w zakresie każdego z punktów. W ramach wyjaśnień wnosimy o wykazanie, że cel jaki ma być osiągnięty w wyniku przedmiotowego postępowania bez spełnienia tych konkretnych wymagań SWZ nie zostanie osiągnięty. Jak wskazuje orzecznictwo, wymagania zamawiającego winny być związane z istotą przedmiotu zamówienia i właściwościami niezbędnymi dla osiągnięcia wskazanego celu. Tym samym zakładając osiągnięcie założonego przez Zamawiającego celu jakim jest modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła LED - w tym wysokiej efektywności energetycznej, bezpieczeństwa na poziomie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, estetyki i spójności wizualnej jak i jakościowej itd. przy zachowaniu obiektywnych standardów i wymagań gwarantujących niezachwianą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, wnosimy o dopuszczenie oprawy typ B posiadającej średnicę o 21 % mniejszej od wymaganej w Zał nr 1 - Wymagania funkcjonalności i wydajności oświetlenia Piaski 2022 oraz o 40 % mniejszej wysokości, co w znaczący sposób rozszerzy możliwość pozyskania bardziej atrakcyjnych ofert na oprawy ozdobne zwieszane.

### **Odpowiedź 2.**

Oprawy ozdobne typ B są przewidziane do dobudowy w lokalizacji Brzezice, w obszarze ochrony konserwatorskiej – alei lipowej Zespołu dworsko parkowego. W związku z tym, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tolerancji wymiarów opraw ozdobnych typu B.

### **Pytanie 3.**

Wnosimy o doprecyzowanie ilości słupów przewidzianych do dobudowy. W SWZ rozdział 3 ust. 3.3 pkt 3.3.13 określono 288 szt. słupów do wymiany, natomiast po zliczeniu suma poszczególnych ilości słupów z ppkt. a-j wynosi 285.

### **Odpowiedź 3.**

Właściwa ilość słupów do dobudowy to 285 szt. Zamawiający załączy zbiorcze zestawienie materiałów do dobudowy (tabela nr 1 do odpowiedzi).

### **Pytanie 4.**

Prosimy o zestawienie opraw z podziałem na ilości opraw odpowiadające sytuacjom oświetleniowym/ mocy opraw dla dobudowy oświetlenia. Nie ma możliwości określenia ilości opraw poszczególnych mocy dla nowo budowanego oświetlenia.

**Odpowiedź 4.**

Zamawiający udostępni tabelę ze specyfikacją sytuacji oświetleniowych zawierającą ilość, rodzaj i moc opraw z referencyjnych obliczeń fotometrycznych. Dane te znajdują się również w Załączniku nr 3 – Kalkulacji ceny oferty (tabela nr 2 do odpowiedzi).

**Pytanie 5.**

Wnosimy o doprecyzowanie ilości opraw do wymiany w tabeli na str. 53-57 umieszczonej w Zal\_nr\_1\_Wymagania\_funkcjonalnosc\_i\_wydajnosci\_oswietlenia\_Piaski\_2022, w której łączna ilość opraw wynosi 1094 szt., co uniemożliwia określenie ilości opraw dla poszczególnych sytuacji z obliczeń oświetlenia.

**Odpowiedź 5.**

Ilość opraw w tabeli tabelach inwentaryzacyjnych w załączniku nr 1 to 837 szt. Jest to zestawienie opraw przewidzianych do wymiany. Dodatkowo dobudowanych będzie 288 szt. opraw. Stąd łączna ilość opraw przewidziana do instalacji to  $837 + 288 = 1125$  szt. Dodatkowo Zamawiający udostępni tabelę ze specyfikacją sytuacji oświetleniowych zawierającą ilość, rodzaj i moc opraw z referencyjnych obliczeń fotometrycznych.

**Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.**

*Burmistrz Piask  
/-/ Michał Cholewa*