



STAL: S355JR  
±0,00 = 184,02 mnpm

#### UWAGI:

- Wymiary bez miana podano w [mm].
- Odporność ogniowa – bez wymagań – NRO.
- Klasa dokładności wykonania 2 – wymagania podwyższone wg PN-B-06200: 2002.
- Zabezpieczenie antykorozyjne:  
– dla kategorii korozyjności C2 (wg PN-EN ISO 12944-2),  
okres średni(M), przygotowanie powierzchni Sa2 1/2, zabezpieczenie zestawem farb o łącznej grubości 60–120 mikronów.
- Spawanie – wg technologii wytwórni.  
Spoiny należy wykonać na pełną grubość łączonych elementów.  
K.U. – kontrola ultradźwiękami pod kątem ewentualnych zawałców.
- Rozpatrywać łącznie z projektem architektury i projektami branżowymi.

Tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA – DŹWIGAR DS.1		
Nr rysunku:	K 12	Skala:	1:100
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierchowiskach Drugich na dz nr 767/4 wraz z zalicznikową linią kablową, przyłączem wodociągowym, instalacją kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz przebudową sieci wodociągowej		
Projektant:	mgr inż. Jarosław Sarafin upr. bud. nr LUB/0137/PMBKb/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Cholażyński upr. bud. nr LUB/0239/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Data:	KWIECIEŃ 2022		