

Piaski, dn. 7 kwietnia 2022 r.

dotyczy postępowania pod nazwą: Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piaski

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1.**

W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt II.2.4) w ppkt 13 pppkt g) oraz w SWZ w pkt 3.3 w ppkt 13) w pppkt g) oraz w Załączniku nr 1 do SWZ w pkt 2 w pkt pod nazwą "Budowa słupów oświetlenia drogowego w ilości 288 szt., łączna długość linii kablowej 19 663 m, ilość budowanych szafek oświetleniowych 8 szt." w ppkt g) oraz w załączniku nr 4 do SWZ pod liczbą porządkową 19., widnieje zapis "Budowa linii kablowej Bystrzejowice II, długość 6 976 m, 107 słupów stalowych wys. 10m, 55 wysięgników 1-ram. 1,5m, 57 wysięgników 1-ram. 2,0m, 2 szafki oświetleniowe", mimo że w Załączniku nr 13 do SWZ w projekcie wykonawczym pod nazwą: "7\_Bystrzejowice\_Drugie\_Projekt Wykonawczy" jest mowa o 50 wysięgnikach 1-ram. o długości 1,5m oraz 57 wysięgnikach 1-ram. o długości 2,0m. Czy wskazana różnica pomiędzy Załącznikiem nr 13 do SWZ a Ogłoszeniem o zamówieniu, SWZ, Załącznikiem nr 1 do SWZ oraz załącznikiem nr 4 do SWZ jest omyłkową różnicą popełnioną przez Zamawiającego?

**Odpowiedź 1.**

Wskazana różnica pomiędzy Załącznikiem nr 13 do SWZ a Ogłoszeniem o zamówieniu, SWZ, Załącznikiem nr 1 do SWZ oraz załącznikiem nr 3 do SWZ jest omyłkową różnicą popełnioną przez Zamawiającego.

Prawidłowa liczba wysięgników została wskazana w Tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do odpowiedzi na zapytania nr 2 z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Prawidłowy zapis we wskazanych dokumentach powinien brzmieć:

Budowa linii kablowej Bystrzejowice II, długość 6 976 m, 107 słupów stalowych wys. 10m, 57 wysięgników 1-ram. 1,5m, 50 wysięgników 1-ram. 2,0m, 2 szafki oświetleniowe.

**Pytanie 2.**

W Ogłoszeniu o zamówieniu w pkt II.2.4) w ppkt 13 oraz w SWZ w pkt 3.3 w ppkt 13) oraz w Załączniku nr 1 do SWZ w pkt 2 w pkt pod nazwą "Budowa słupów oświetlenia drogowego w ilości 288 szt., łączna długość linii kablowej 19 663 m, ilość budowanych szafek oświetleniowych 8 szt." widnieje zapis "Budowa słupów oświetlenia drogowego w ilości 288 szt., łączna długość linii kablowej 19 663 m, ilość budowanych szafek oświetleniowych 8 szt.", mimo że łączna suma słupów oraz szafek znajdujących się w ppkt od a) do j) wynosi 285 szt. słupów oraz 8 szt. szafek oświetleniowych. Prosiłbym o wyjaśnienie jak Zamawiający wyliczył wskazany wyżej zapis.

**Odpowiedź 2.**

Wskazana w przywołanych dokumentach liczba słupów oświetlenia drogowego stanowi pomyłkę popełnioną przez Zamawiającego.

Prawidłowa liczba słupów oświetlenia drogowego została wskazana w Tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do odpowiedzi na zapytania nr 2 z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Prawidłowy zapis we wskazanych dokumentach powinien brzmieć:

Budowa słupów oświetlenia drogowego w ilości 285 szt., łączna długość linii kablowej 19 663 m, ilość budowanych szafek oświetleniowych 8 szt.

**Pytanie 3.**

W jakiej klasie bezpieczeństwa powinny być słupy stalowe oświetleniowe?

**Odpowiedź 3.**

Klasyfikacja bezpieczeństwa biernego wg. PN-EN 12767:2007:  
100HE3; 70HE3; 50HE3

Klasyfikacja bezpieczeństwa biernego wg. PN-EN 12767:2019:  
100-HE-C-S-SE-SD-0; 70-HE-C-S-SE-SD-0; 50-HE-C-S-SE-SD-0

**Pytanie 4.**

Czy słupy mają być zbieżne czy proste? Czy podana wysokość słupów to jest wysokość zawieszenia oprawy?

**Odpowiedź 4.**

Słupy oświetlenia drogowego mają być zbieżne, okrągłe. Podana wysokość słupów (10 m), to wysokość wraz z wysięgnikiem.

**Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.**

*Burmistrz Piask  
/-/ Michał Cholewa*