

Projekt pn. „Czysta energia w gminie Piaski – montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów na biomasę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 9 do SWZ
Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi

(Znak postępowania: Ir.271.40.2021.KŁ)

Kocioł na biomasę – karta katalogowa

Dane techniczne	Jednostka	Parametry
Sprawność kotła minimum	%	91
Płynna modulacja mocy kotła w zakresie	%	30-100
Maksymalna temperatura pracy	°C	85
Instalacja układu odprowadzenia spalin		z tyłu oraz od góry kotła
Minimalna ilość ciągów spalin w wymienniku		Trzy ciągi spalin
Minimalna grubość blachy w wymienniku	mm	5
Budowa wymiennika		Płomieniówkowo-półkowa
Pojemność zasobnika minimum	l	250
Wymagane elementy wyposażenia palnika	Kpl	Zapalarka ceramiczna, fotoelement, czujniki temperatury, automatyczne czyszczenie palnika, (zgarniacz szlaki)
Gwarancja na kocioł min. 5 lat	Kpl.	Obligatoryjnie