

## WYJAŚNIENIA

### treści specyfikacji warunków zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia dot. Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Rozbudowa drogi gminnej nr 105816L ul. Armii Krajowej w Piaskach**

#### **Pytanie 1:**

Prosimy o uzupełnienie brakującej stwiorbu dla branży sanitarnej (w pliku stwiorb sanitarny są powielone stwior dla elektryki).

#### **Odpowiedź:**

*Uzupelniono SWZ o brakujący STWiORB branży sanitarnej. Plik pod nazwą „Zal. do pyt. 1\_STWiORB+br sanitarna”*

#### **Pytanie 2:**

Opis branży sanitarnej jest rozbieżny – w jednym miejscu projektant wskazuje studnie betonowe w innym żelbetowe – proszę o wyjaśnienia.

#### **Odpowiedź:**

*Należy zastosować studnie betonowe zgodnie ze specyfikacją materiałowa znajdującą się w części opisowej projektu technicznego i STWiORB branży sanitarnej*

#### **Pytanie 3:**

dot. Branży sanitarnej - na profilu jest podział na rury sn 8 i sn12 w opisie występują jako sn 8 wszystkie – proszę o wyjaśnienia.

#### **Odpowiedź:**

*Podział rur na SN zgodnie z opisem na profilach sieci kanalizacji deszczowej i częścią opisową projektu technicznego.*

#### **Pytanie 4:**

W ramach zadania należy przejść pod drogą DW836 rurą dn 500 – czy należy to wykonać bezwykopowo, czy też przewiert, jeżeli przewiert to czy należy zastosować rurę osłonową czy też zamienić rurę przewodową na rurę przewiertową?

#### **Odpowiedź:**

*Przewiert należy wykonać rurą osłonową stalową 610x11. Dopuszcza się także zastosowanie na odcinku między studniami rury PE100RC o połączeniach doczołowych elektrooporowych. Typ rury wg PAS 1075:2009-4 typu 3 z płaszczem PP 560x31.9 lub rurą kamionkową 581x42.*

#### **Pytanie 5:**

Opis zakłada zastosowanie włazów zgodnych z wytycznymi Mpwik Lublin –czy to omyłka czy wymóg Zamawiającego?

#### **Odpowiedź:**

*Wymaganie należy potraktować jako omyłkę pisarską.*

**Pytanie 6:**

Włazy są zlokalizowane poza strefą obciążoną ruchem czy można zastosować włazy klasy c250?

**Odpowiedź:**

*Wszystkie włazy w obrębie pasa drogowego należy zastosować zgodnie z dokumentacją projektową tj. klasy D400.*

**Pytanie 7:**

Wpusty zlokalizowane wg pzt zakładają kolizję z kanałem sanitarnym i wodą – czy kanał i wodę należy zdemontować czy wykonać dodatkowe obejścia z kolan – brak pozycji w kosztorysie a jeżeli mają być wykonane jako cieki krawężnikowe proszę o dołączenie rysunków szczegółowych profili i samego cieku.

**Odpowiedź:**

*Wpusty w obrębie kanału sanitarnego i wody wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (profile i zestawienie tabelaryczne rzędnych. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa innych rzędnych posadowienia sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej niż przedstawione w dokumentacji lub założone należy niezwłocznie zgłosić fakt projektantowi. Nie przewiduje się obejść przy zastosowaniu kolan. Nie przewiduje się cieków krawężnikowych. Dopuszcza się korektę lokalizacji studni wpustowych z wykorzystaniem zwieńczenia typu krawężnikowego w zamian za drogowe.*

**Pytanie 9:**

Część wpustów ma zrzut do rowu brak jest dla nich profili oraz rysunków szczegółowych włączenia do rowu – prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

*Przykanaliki wykonać według rysunku schematycznego i tabelarycznego wykazu rzędnych.*

**Pytanie 9:**

Brak profili dla przykanalików do odwodnień krawężnikowych - prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

*Przykanaliki wykonać według rysunku schematycznego i tabelarycznego wykazu rzędnych.*

**Pytanie 10:**

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie profili sieci wodociągowej.

**Odpowiedź:**

*Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zastosować zagłębienia 1,6-1,8 m osi wodociągu. Posadowienie zgodnie z przekrojem wykopu. Analiza rzędnych wskazanych na mapie dotyczących kanalizacji sanitarnej nie wskazuje, aby w czterech stwierdzonych skrzyżowaniach przy zastosowaniu przepisowych zagłębień należało zastosować szczególne rozwiązania techniczne.*

**Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.**

*Zastępca Burmistrza Piask  
/-/ Michał Zdun*