

WYJAŚNIENIA

treści specyfikacji warunków zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia dot. Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie sportowym w Wierchowiskach Drugich**

Pytanie 1:

W dokumentacji na rysunku konstrukcyjnym K01- rzut fundamentów widnieje zapis:

6. Po wykonaniu wykopów należy wykonać ponownie badania gruntów i ich odbiór poprzez uprawnionego geologa wraz z wpisem do dziennika budowy.
7. W przypadku stwierdzenia innych gruntów niż zakładane w projekcie, należy przeprojektować posadowienie budynku.

Po dokonaniu wizji lokalnej obawiamy się, iż przeprojektowanie posadowienia będzie niezbędne z uwagi na podwyższony stan wód gruntowych w stosunku do zakładanego w projekcie.

Czy w razie konieczności przeprojektowania posadowienia wykonanie i koszt projektu leży po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? W jaki sposób okres ewentualnego przeprojektowania wpłynie na termin końcowej realizacji inwestycji?

Odpowiedź:

Projekt został opracowany na podstawie badań gruntów wykonanych w lutym 2022r. Jeżeli przeprowadzone badania po wykonaniu wykopów pokryją się z tymi wykonanymi podczas opracowania dokumentacji projektowej należy przyjąć rozwiązania w projekcie. Jeśli będą odbiegały, należy skonsultować to z projektantem. Jeśli zajdzie konieczność przeprojektowania posadowienia, Wykonawca wykona to na swój koszt.

*Zamawiający dołącza Opinię hydrogeologiczną oraz geotechniczną w pliku pn.: **opinia geotechniczna - Wierchowiska Drugie.pdf***

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.