

Odpowiedzi na pytania i zmiana Zapytania ofertowego

DOTYCZY: postępowania na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku kościoła parafialnego w Piaskach oraz kościoła filialnego w Kozicach Górnych.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. W oświadczeniu Wykonawcy (zał. 3A do SWZ) jest następujące oświadczenie:

„wykonałem z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą co najmniej następujący zakres prac termomodernizacyjnych:”

W oświadczeniu podmiotu udostępniającego zasoby (zał. 3B do SWZ) jest już inna treść, to jest:

„wykonałem z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną w obiekcie zabytkowym lub obiekcie znajdującym się w strefie ochrony konserwatorskiej obejmujące co najmniej następujący zakres prac termomodernizacyjnych:”

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności..

2. Czy przy styropianie na podłogę Zamawiający ma na myśli współczynnik $U=0,030$ (zamiast 0,30)?

3. Czy przy wełnie mineralnej Zamawiający wymaga współczynnika $U=0,15$ (ew. 0,015)? Czy nie zaszła tutaj pomyłka?

W odpowiedzi na pytania Zamawiający informuje, że:

Ad.1. W związku z tym, że warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 5.1.2.1 Zapytania ofertowego nie odnosi się do obiektu zabytkowego lub obiektu znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, prawidłową treść zawiera Oświadczenie wykonawcy (zał. 3A do Zapytania ofertowego).

W związku z powyższym Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów Zapytania ofertowego i załączników na podstawie pkt 2.4 Zapytania ofertowego dokonuje zmiany treści Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby stanowiącego załącznik nr 3B do Zapytania ofertowego) – w załączeniu aktualne Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

Ad.2. Podane wartości nie dotyczą materiału dociepleniowego lecz współczynnika U dla całej przegrody i są poprawne. Grubość docieplenia styropianu należy dobrać w taki sposób aby uzyskać $U=0,30 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ dla całej docieplonej przegrody, tj. podłogi na gruncie.

Ad. 3. Podane wartości nie dotyczą materiału dociepleniowego lecz współczynnika U dla całej przegrody i są poprawne. Grubość docieplenia wełny mineralnej należy dobrać w taki sposób aby uzyskać $U= 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ dla całej docieplonej przegrody, tj. stropu.

Piaski, 09.02.2024 r.